

# 银川市供热物业管理办公室

---

## 2017年燃煤锅炉安全生产检查情况的通报

各供热企业：

2017年12月18日上午，市供热物业办对我市部分大型燃煤供热企业安全生产工作进行抽查，针对个别问题突出的企业提出了整改要求。

在检查中发现，宁夏瑞兴热力有限公司存在问题有安全生产管理体系未落实；现场缺少各类安全警示标识牌，各项安全生产管理制度未公示；施工临时用电不规范；安全通道不清晰，无防护措施；中控室未禁烟。艾森（宁夏）新能源联合应用有限公司存在问题有安全生产管理体系未落实；现场缺少各类安全警示标识牌，各项安全生产管理制度未公示；现场作业人员无防护措施；三级安规培训无记录；施工现场临时用电线路布置混乱，电焊火花掉落在氧气带上，无防护措施；变电室无绝缘胶板。宁夏盈盛达热力物业有限公司存在问题有安全生产管理体系未落实；锅炉使用登记证未公示；安全管理制度、三级安规培训记录、安全生产应急预案未公示。宁夏碧水蓝天能源有限公司存在的问题有安全生产管理体系未公示；安全生产第一责任人非企业法人；锅炉使用登记证未公示；安全生产管理制度未提供底票；三级安

规培训无考试记录。

经现场检查发现，我市部分供热企业均存在安全生产管理工作不到位的问题，市供热物业办已综合专家意见向相关供热单位提出了整改要求。请各企业对照安全生产管理相关要求尽快自查整改，下步市供热物业办将联合市安监局继续抽查，出现问题将予以严肃处理。

